


Système d'assainissement 2022

LES ARTIGUES DE LUSSAC (GRESARD)

Réseau de type Séparatif



Station : LES ARTIGUES DE LUSSAC (GRESARD)

Code Sandre	0533014V003
Nom du maître d'ouvrage	S.I.E.A. DE L'EST DU LIBOURNAIS
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juillet 2015
Date de mise hors service	janvier 2019
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	70 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	4,2 Kg/j
Charge nominale DCO	8,4 Kg/j
Charge nominale MES	3,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	10,5 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	454 150, 6 436 007 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Quarteyran

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2019, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).