



Système d'assainissement 2022

BARSAC



Station : BARSAC

Code Sandre	0533030V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE BARSAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1995
Date de mise hors service	octobre 2011
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	90 Kg/j
Charge nominale DCO	180 Kg/j
Charge nominale MES	110 Kg/j
Débit nominal temps sec	225 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage aéré
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	437 182, 6 395 760 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de l'Ort

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Barsac depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en October-2011

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533030V002 BARSAC N°2

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	159 m3/j	42 %			151 m3/j	
DBO5	55 Kg/j	37 %	350 mg/l	98 %	1 Kg/j	6,4 mg/l
DCO	142 Kg/j	47 %	890 mg/l	93 %	10,4 Kg/j	67 mg/l
MES	77 Kg/j		480 mg/l	98 %	1,5 Kg/j	9,7 mg/l
NGL	17,5 Kg/j		111 mg/l	33 %	11,7 Kg/j	77 mg/l
NTK	17,5 Kg/j		110 mg/l	90 %	1,8 Kg/j	11,3 mg/l
PT	2,1 Kg/j		13,3 mg/l	20,6 %	1,7 Kg/j	11,2 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533030V001>