


Système d'assainissement 2022

BOULIAC (C.U.B.)



Station : BOULIAC (C.U.B.)

Code Sandre	0533065V001
Nom du maître d'ouvrage	BORDEAUX METROPOLE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1971
Date de mise hors service	mai 1997
Niveau de traitement	-
Capacité	3 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	162 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	210 Kg/j
Débit nominal temps sec	-
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	422 487, 6 419 766 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Jacotte

Observations SDDE

Systeme de collecte

Aucune observation

Station d'epuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 1997, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).