



Système d'assainissement 2022

BRACH



Station : BRACH

Code Sandre	0533070V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE BRACH
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	janvier 2007
Date de mise hors service	août 2016
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	600 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	36 Kg/j
Charge nominale DCO	72 Kg/j
Charge nominale MES	54 Kg/j
Débit nominal temps sec	90 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Lagunage de finition
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	389 948, 6 446 614 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Fossé l'Audine

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Brach depuis 2007

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en August-2016

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533070V002 BRACH 2

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	107 m3/j	71 %			85 m3/j	
DBO5	21,4 Kg/j	36 %	200 mg/l	99 %	0,2 Kg/j	3 mg/l
DCO	64 Kg/j	53 %	600 mg/l	92 %	4,8 Kg/j	57 mg/l
MES	24,9 Kg/j		232 mg/l	98 %	0,4 Kg/j	5 mg/l
NGL	8,3 Kg/j		77 mg/l	49 %	4,2 Kg/j	50 mg/l
NTK	8,3 Kg/j		77 mg/l	89 %	0,9 Kg/j	11 mg/l
PT	0,9 Kg/j		8,1 mg/l	20,7 %	0,7 Kg/j	8,2 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533070V001>