Système d'assainissement 2022
CAMBLANES ET MEYNAC





Station : CAMBLANES ET MEYNAC

Code Sandre	**0533085V001**
Nom du maître d'ouvrage	S.I. D'ADDUCTION D'EAU ET ASSAINISSEMENT DE CAMBLANES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 1975
Date de mise hors service	septembre 2006
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur
Capacité	2 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	108 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	140 Kg/j
Débit nominal temps sec	300 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage, Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	423 972, 6 414 369 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Camblanes-et-Meynac depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en September-2006

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533085V002 CAMBLANES ET MEYNAC N°2

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	254 m3/j	51 %			253 m3/j	
DBO5	69 Kg/j	46 %	271 mg/l	99 %	0,6 Kg/j	2,2 mg/l
DCO	175 Kg/j	58 %	680 mg/l	96 %	6,4 Kg/j	25,2 mg/l
MES	82 Kg/j		320 mg/l	99 %	1,1 Kg/j	4,3 mg/l
NGL	22,5 Kg/j		89 mg/l	91 %	1,9 Kg/j	7,6 mg/l
NTK	22,5 Kg/j		88 mg/l	97 %	0,6 Kg/j	2,5 mg/l
PT	2,3 Kg/j		8,9 mg/l	49 %	1,2 Kg/j	4,6 mg/l

Indice de confiance

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5

Pollution traitée













Pollution éliminée

Pollution rejetée









Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)



Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533085V001