


Système d'assainissement 2022

CASTELMORON D ALBRET

Réseau de type Séparatif



Station : CASTELMORON D ALBRET

Code Sandre	0533103V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE CASTELMORON D'ALBRET
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 1998
Date de mise hors service	mars 2016
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	9 Kg/j
Charge nominale DCO	18 Kg/j
Charge nominale MES	10,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	23 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	461 379, 6 402 348 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Ségur

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2016, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).