


# Système d'assainissement 2022

## CASTRES GIRONDE (LOTISSEMENT PEDESCLAUX)



### Station : CASTRES GIRONDE (LOTISSEMENT

<b>Code Sandre</b>	<b>0533109V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE CA.PO.AR.
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	juin 1976
<b>Date de mise hors service</b>	juin 1991
<b>Niveau de traitement</b>	-
<b>Capacité</b>	84 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	5 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	-
<b>Charge nominale MES</b>	6 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	-
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
<b>Filières BOUE</b>	
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	426 278, 6 404 525 - Coordonnées du centroïde de la commune
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - null

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 1991, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).