


Système d'assainissement 2022

CASTRES GIRONDE (COMMUNALE)

Réseau de type Séparatif



Station : CASTRES GIRONDE (COMMUNALE)

Code Sandre	0533109V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE CA.PO.AR.
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	juin 1991
Date de mise hors service	juin 2013
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	90 Kg/j
Charge nominale DCO	180 Kg/j
Charge nominale MES	105 Kg/j
Débit nominal temps sec	300 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	427 185, 6 406 031 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Gat-Mort

Observations SDDE

Systeme de collecte

Aucune observation

Station d'epuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2013, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).