


Système d'assainissement 2022

CUSSAC FORT MEDOC (INTERCOM.- Le Bourdieu)

Réseau de type Mixte



Station : CUSSAC FORT MEDOC (INTERCOM.- Le Bourdieu)

Code Sandre	0533146V001
Nom du maître d'ouvrage	S.I.V.O.M. DE CUSSAC - LAMARQUE - ARCINS
Nom de l'exploitant	NANTAISE DES EAUX SERVICES
Date de mise en service	janvier 1993
Date de mise hors service	février 2009
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	90 Kg/j
Charge nominale DCO	180 Kg/j
Charge nominale MES	105 Kg/j
Débit nominal temps sec	225 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	408 036, 6 451 975 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Jalle du Cartillon

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2009, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).