



Système d'assainissement 2022

LACANAU (OCEAN)

Réseau de type Séparatif



Station : LACANAU (OCEAN)

Code Sandre	0533214V006
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE LACANAU
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	septembre 1981
Date de mise hors service	décembre 2011
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	5 400 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	324 Kg/j
Charge nominale DCO	648 Kg/j
Charge nominale MES	486 Kg/j
Débit nominal temps sec	810 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Filtres à sables, Lagunage de finition
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	369 646, 6 441 195 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

20% de Lacanau depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2011, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).