


Système d'assainissement 2022

LANDIRAS



Station : LANDIRAS

Code Sandre	0533225V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE LANDIRAS
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	novembre 1983
Date de mise hors service	décembre 2008
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	60 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	70 Kg/j
Débit nominal temps sec	150 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	429 519, 6 390 396 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Arec

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Landiras depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en December-2009

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533225V002 LANDIRAS 2

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	139 m3/j	52 %			144 m3/j	
DBO5	73 Kg/j	67 %	530 mg/l	99 %	0,9 Kg/j	6,3 mg/l
DCO	124 Kg/j	58 %	900 mg/l	93 %	8,1 Kg/j	56 mg/l
MES	58 Kg/j		410 mg/l	98 %	1 Kg/j	7 mg/l
NGL	14,3 Kg/j		104 mg/l	43 %	8,2 Kg/j	57 mg/l
NTK	14,3 Kg/j		104 mg/l	76 %	3,4 Kg/j	23,2 mg/l
PT	1,5 Kg/j		10,9 mg/l	7,3 %	1,4 Kg/j	9,7 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533225V001>