



Système d'assainissement 2022

NERIGEAN

Réseau de type Séparatif



Station : NERIGEAN

Code Sandre	0533303V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE NERIGEAN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2019
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	300 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	18 Kg/j
Charge nominale DCO	36 Kg/j
Charge nominale MES	21 Kg/j
Débit nominal temps sec	45 m3/j
Débit nominal temps pluie	45 m3/j
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Filtre de finition
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	440 414, 6 421 633 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Nérigean depuis 2018

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	12 m3/j	27 %			12 m3/j	
DBO5	7,4 Kg/j	41 %	620 mg/l	99 %	0 Kg/j	3,3 mg/l
DCO	27,9 Kg/j	77 %	2 320 mg/l	99 %	0,4 Kg/j	30 mg/l
MES	15,5 Kg/j		1 290 mg/l	100 %	0,1 Kg/j	4,2 mg/l
NGL	2,4 Kg/j		201 mg/l	75 %	0,6 Kg/j	51 mg/l
NTK	2,4 Kg/j		201 mg/l	99 %	0 Kg/j	1,7 mg/l
PT	0,3 Kg/j		25 mg/l	83 %	0,1 Kg/j	4,2 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533303V001>