Système d'assainissement 2022
RAUZAN





Station : RAUZAN

Code Sandre	**0533350V001**
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE RAUZAN
Nom de l'exploitant	SOCIETE DE GERANCE DE DISTRIBUTION D'EAU
Date de mise en service	juillet 1973
Date de mise hors service	juin 2011
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	4 800 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	275 Kg/j
Charge nominale DCO	550 Kg/j
Charge nominale MES	360 Kg/j
Débit nominal temps sec	480 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	452 611, 6 413 645 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Rauzan depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

SOCIETE NOUVELLE CHAMPICO depuis 1995

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en June-2011

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533350V003 RAUZAN

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	146 m3/j	65 %			149 m3/j	
DBO5	80 Kg/j	89 %	550 mg/l	100 %	0,3 Kg/j	2,3 mg/l
DCO	153 Kg/j	85 %	1 050 mg/l	97 %	4,2 Kg/j	28 mg/l
MES	67 Kg/j		460 mg/l	99 %	0,9 Kg/j	6,4 mg/l
NGL	13,8 Kg/j		95 mg/l	97 %	0,4 Kg/j	3 mg/l
NTK	13,8 Kg/j		95 mg/l	97 %	0,4 Kg/j	2,8 mg/l
PT	1,6 Kg/j		11,1 mg/l	55 %	0,7 Kg/j	4,9 mg/l

Indice de confiance

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2/5	2/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5

Pollution traitée













Pollution éliminée

Pollution rejetée









Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)



Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533350V001