



Système d'assainissement 2022

ST MARTIN LACAUSSADE



Station : ST MARTIN LACAUSSADE

Code Sandre	0533441V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE BLAYE
Nom de l'exploitant	S.A.U.R. FRANCE
Date de mise en service	décembre 1983
Date de mise hors service	mai 2010
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 200 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	72 Kg/j
Charge nominale DCO	144 Kg/j
Charge nominale MES	84 Kg/j
Débit nominal temps sec	240 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Filtres plantés de roseaux
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	413 547, 6 456 336 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Cars depuis 1964

100% de Saint-Martin-Lacaussade depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en May-2010

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533441V002 SAINT MARTIN LACAUSSADE (Intercommunale)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	200 m3/j	49 %			206 m3/j	
DBO5	38 Kg/j	23 %	189 mg/l	98 %	0,9 Kg/j	4,4 mg/l
DCO	82 Kg/j	25 %	410 mg/l	93 %	5,4 Kg/j	26,6 mg/l
MES	28,9 Kg/j		146 mg/l	97 %	0,9 Kg/j	4,7 mg/l
NGL	15 Kg/j		75 mg/l	94 %	0,9 Kg/j	4,2 mg/l
NTK	15 Kg/j		75 mg/l	96 %	0,5 Kg/j	2,6 mg/l
PT	1,9 Kg/j		9,5 mg/l	86 %	0,3 Kg/j	1,4 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne ([http ://adour-garonne.eaufrance.fr](http://adour-garonne.eaufrance.fr)).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533441V001>