


Système d'assainissement 2022

SAUCATS

Réseau de type Séparatif



Station : SAUCATS

Code Sandre	0533501V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SAUCATS
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	mars 1988
Date de mise hors service	décembre 2008
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	950 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	57 Kg/j
Charge nominale DCO	114 Kg/j
Charge nominale MES	85 Kg/j
Débit nominal temps sec	142 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	File 1: Flottation, Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	415 439, 6 400 992 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Saucats

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2008, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).