



Système d'assainissement 2022

VERAC (COMMUNALE CES)

Réseau de type Séparatif



Station : VERAC (COMMUNALE CES)

Code Sandre	0533542V001
Nom du maître d'ouvrage	SIAEPA DU CUBZADAIS FRONSADAIS
Nom de l'exploitant	SOCIETE DE GERANCE DE DISTRIBUTION D'EAU
Date de mise en service	septembre 1985
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	520 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	30 Kg/j
Charge nominale DCO	60 Kg/j
Charge nominale MES	35 Kg/j
Débit nominal temps sec	78 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	436 866, 6 438 417 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Vérac depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	31,2 m3/j	40 %			31,2 m3/j	
DBO5	7 Kg/j	23 %	223 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	4,1 mg/l
DCO	12,9 Kg/j	22 %	410 mg/l	59 %	5,3 Kg/j	170 mg/l
MES	13,5 Kg/j		430 mg/l	98 %	0,3 Kg/j	8,7 mg/l
NGL	4,1 Kg/j		132 mg/l	92 %	0,3 Kg/j	10,6 mg/l
NTK	4,1 Kg/j		132 mg/l	92 %	0,3 Kg/j	10,5 mg/l
PT	0,3 Kg/j		10,6 mg/l	91 %	0 Kg/j	1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533542V001>