Système d'assainissement 2022
VILLEGOUGE
Réseau de type Séparatif

Station : VILLEGOUGE

Code Sandre	**0533548V001**
Nom du maître d'ouvrage	SIAEPA DU CUBZADAIS FRONSADAIS
Nom de l'exploitant	SOCIETE DE GERANCE DE DISTRIBUTION D'EAU
Date de mise en service	décembre 1991
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	540 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	32,4 Kg/j
Charge nominale DCO	64,8 Kg/j
Charge nominale MES	37,8 Kg/j
Débit nominal temps sec	81 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	439 960, 6 435 373 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Villegouge depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	61 m3/j	75 %			1 m3/j	
DBO5	13,1 Kg/j	40 %	215 mg/l	100 %	0 Kg/j	19,2 mg/l
DCO	25,1 Kg/j	39 %	410 mg/l	100 %	0,1 Kg/j	80 mg/l
MES	16,6 Kg/j		272 mg/l	100 %	0 Kg/j	10 mg/l
NGL	3,5 Kg/j		57 mg/l	99 %	0 Kg/j	30 mg/l
NTK	3,5 Kg/j		57 mg/l	99 %	0 Kg/j	30 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533548V001