



Système d'assainissement 2022

VILLENAVE D ORNON (VIEUX BOURG)

Réseau de type Séparatif



Station : VILLENAVE D ORNON (VIEUX BOURG)

Code Sandre	0533550V005
Nom du maître d'ouvrage	BORDEAUX METROPOLE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	février 1983
Date de mise hors service	juin 2007
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	8 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	480 Kg/j
Charge nominale DCO	1 200 Kg/j
Charge nominale MES	600 Kg/j
Débit nominal temps sec	1 600 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Centrifugation
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	419 864, 6 414 203 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Eau Blanche

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements des établissements industriels

CHARCUTERIE BORDELAISE depuis 2012

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2007, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).