



Système d'assainissement 2022

BUANES 2

Réseau de type Séparatif



Station : BUANES 2

Code Sandre	0540057V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	novembre 2006
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6 Kg/j
Charge nominale DCO	12 Kg/j
Charge nominale MES	7 Kg/j
Débit nominal temps sec	15 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	424 182, 6 295 977 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

31 poste de relevage : les plaques de couverture sont difficiles à manipuler et il ny a pas de barres anti-chute.

Station d'épuration

Suite aux travaux de réhabilitation de cette station effectués en 2021, le remodelage du terrain et la pose d'une clôture ont été réalisés cette année.

Il ny avait pas eu de problème particulier de fonctionnement au moment de notre visite au mois deaoût.

Sous produits

Pas de vidange de la fosse depuis sa mise en place au mois de janvier 2021.

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540057V001 BUANES (lagunage)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	3,5 m3/j	23 %			3,5 m3/j	
DBO5	1 Kg/j	17 %	291 mg/l	98 %	0 Kg/j	5,7 mg/l
DCO	1,9 Kg/j	16 %	550 mg/l	91 %	0,2 Kg/j	49 mg/l
MES	0,6 Kg/j		160 mg/l	98 %	0 Kg/j	2,9 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		60 mg/l	67 %	0,1 Kg/j	20 mg/l
PT	0 Kg/j		8,6 mg/l	33 %	0 Kg/j	5,7 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540057V002>