



# Système d'assainissement 2022

## CAUPENNE



### Station : CAUPENNE

<b>Code Sandre</b>	<b>0540078V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	COMMUNE DE CAUPENNE
<b>Nom de l'exploitant</b>	SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU
<b>Date de mise en service</b>	juin 1992
<b>Date de mise hors service</b>	juin 2010
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	150 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	9 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	18 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	11 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	23 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Filtres à sables
<b>Filières BOUE</b>	
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	398 008, 6 294 728 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - null

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en June-2010

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540078V002 CAUPENNE 2

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	15,5 m3/j	52 %			15,5 m3/j	
DBO5	4 Kg/j	34 %	260 mg/l	100 %	0 Kg/j	1,3 mg/l
DCO	14,8 Kg/j	62 %	950 mg/l	97 %	0,5 Kg/j	29,8 mg/l
MES	8,8 Kg/j		570 mg/l	100 %	0 Kg/j	1,9 mg/l
NGL	2,6 Kg/j		171 mg/l	81 %	0,5 Kg/j	32 mg/l
NTK	2,6 Kg/j		170 mg/l	99 %	0 Kg/j	1,3 mg/l
PT	0,2 Kg/j		12,3 mg/l	63 %	0,1 Kg/j	4,6 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540078V001>