Système d'assainissement 2022
LACAJUNTE





Station : LACAJUNTE

Code Sandre	**0540136V001**
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	octobre 2003
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	50 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	2,4 Kg/j
Charge nominale DCO	4,8 Kg/j
Charge nominale MES	3,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	8 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	423 619, 6 283 232 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Réseau gravitaire sensible à la pluie.

Station d'épuration

Lentretien des espaces verts, comme lan passé, est effectué par des ânes ; les filtres ont été clôturés pour protéger les évents.

Il ny avait pas de rejet au moment de notre visite au mois de juillet.

Sous produits

La dernière vidange de la fosse toutes eaux a été réalisée en juin 2021.

Destination : centre de méthanisation Labat à Aire-sur-lAdour.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1,8 m3/j	22 %			1,8 m3/j	
DBO5	0,4 Kg/j	18 %	239 mg/l	98 %	0 Kg/j	5,6 mg/l
DCO	0,9 Kg/j	18 %	490 mg/l	93 %	0,1 Kg/j	33 mg/l
MES	0,2 Kg/j		111 mg/l	85 %	0 Kg/j	16,7 mg/l
NTK	0,1 Kg/j		50 mg/l	67 %	0 Kg/j	16,7 mg/l
PT	0 Kg/j		5,6 mg/l	0 %	0 Kg/j	5,6 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540136V001