Système d'assainissement 2022
LALUQUE (COMMUNALE)
Réseau de type Séparatif



Station : LALUQUE (COMMUNALE)

Code Sandre	**0540142V001**
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2003
Date de mise hors service	février 2023
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	600 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	36 Kg/j
Charge nominale DCO	72 Kg/j
Charge nominale MES	54 Kg/j
Débit nominal temps sec	90 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 2: Epaississement statique gravitaire
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	379 349, 6 314 267 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau du Bourg

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Laluque depuis 2003

Observations SDDE

Système de collecte

1 poste de relevage.

Station d'épuration

Pour raisons de service, nous n'avons pas effectué de visite cette année sur cette station.
Les données pluviométriques des quatre derniers mois de lannée transmises au format Sandre étaient erronées.

Sous produits

Les boues sont extraites vers le silo, puis déshydratées par l'unité mobile.
Destination : centre de compostage Thalie à Campet-et-Lamolère.
Les refus de dégrillage sont évacués par le SIETOM de Chalosse vers la filière d'élimination des ordures ménagères.

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en February-2023

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	163 m3/j	181 %			163 m3/j	
DBO5	47 Kg/j	131 %	290 mg/l	97 %	1,3 Kg/j	8 mg/l
DCO	91 Kg/j	126 %	560 mg/l	89 %	9,9 Kg/j	61 mg/l
MES	44 Kg/j		270 mg/l	97 %	1,5 Kg/j	9 mg/l
NGL	13,1 Kg/j		80 mg/l	86 %	1,9 Kg/j	11,3 mg/l
NTK	13 Kg/j		80 mg/l	86 %	1,8 Kg/j	11 mg/l
PT	1,2 Kg/j		7,2 mg/l	72 %	0,3 Kg/j	2 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540142V001