


# Système d'assainissement 2022

## MAUVEZIN D'ARMAGNACQ

### Réseau de type Séparatif



## Station : MAUVEZIN D'ARMAGNACQ

|                                               |                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Code Sandre                                   | 0540176V001                                                        |
| Nom du maître d'ouvrage                       | SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES                      |
| Nom de l'exploitant                           | -                                                                  |
| Date de mise en service                       | janvier 2007                                                       |
| Date de mise hors service                     | -                                                                  |
| Niveau de traitement                          | Secondaire bio (Ntk)                                               |
| Capacité                                      | 150 équivalent-habitant                                            |
| Charge nominale DBO5                          | 9 Kg/j                                                             |
| Charge nominale DCO                           | 18 Kg/j                                                            |
| Charge nominale MES                           | 10 Kg/j                                                            |
| Débit nominal temps sec                       | 22 m3/j                                                            |
| Débit nominal temps pluie                     | -                                                                  |
| Filières EAU                                  | File 1: Prétraitements, Filtres plantés                            |
| Filières BOUE                                 |                                                                    |
| Filières ODEUR                                |                                                                    |
| Coordonnées du point de rejet<br>(Lambert 93) | 449 685, 6 322 068 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| Milieu récepteur                              | Rivière - null                                                     |

## Observations SDDE

### Système de collecte

Un diagnostic de réseau est prévu pour 2024-2025.  
1 poste de relevage.

### Station d'épuration

Pour raisons de service, nous n'avons pas effectué de visite cette année sur cette station.

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante |          |               | Rendement | Pollution sortante |               |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
|           | Charge             | Capacité | Concentration |           | Charge             | Concentration |
| VOL       | 14 m3/j            | 64 %     |               |           | 18 m3/j            |               |
| DBO5      | 1,1 Kg/j           | 12 %     | 76 mg/l       | 90 %      | 0,1 Kg/j           | 6,1 mg/l      |
| DCO       | 3,3 Kg/j           | 18 %     | 235 mg/l      | 78 %      | 0,7 Kg/j           | 40 mg/l       |
| MES       | 0,6 Kg/j           |          | 41 mg/l       | 88 %      | 0,1 Kg/j           | 3,9 mg/l      |
| NGL       | 0,5 Kg/j           |          | 39 mg/l       | 16,7 %    | 0,4 Kg/j           | 25 mg/l       |
| NTK       | 0,5 Kg/j           |          | 38 mg/l       | 87 %      | 0,1 Kg/j           | 3,9 mg/l      |
| PT        | 0,1 Kg/j           |          | 3,6 mg/l      | 0 %       | 0,1 Kg/j           | 2,8 mg/l      |

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540176V001>