

# Système d'assainissement 2022

## ST AVIT

### Réseau de type Séparatif



## Station : ST AVIT

<b>Code Sandre</b>	<b>0540250V002</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	S.I.V.U. DU NORD EST LANDAIS
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	novembre 1993
<b>Date de mise hors service</b>	février 2013
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	400 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	22 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	44 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	24 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	60 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
<b>Filières BOUE</b>	File 1: Lits de séchage
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	422 999, 6 321 856 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - La Douze

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2013, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).