Système d'assainissement 2022
STE EULALIE EN BORN

Station : STE EULALIE EN BORN

Code Sandre	**0540257V002**
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1991
Date de mise hors service	mai 2011
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 800 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	108 Kg/j
Charge nominale DCO	216 Kg/j
Charge nominale MES	126 Kg/j
Débit nominal temps sec	270 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Stockage boues pateuses/solides
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	365 221, 6 360 927 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Sainte-Eulalie-en-Born depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en May-2011

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540257V003 STE EULALIE EN BORN n°2

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	273 m3/j	45 %			266 m3/j	
DBO5	164 Kg/j	68 %	620 mg/l	99 %	1,1 Kg/j	4 mg/l
DCO	380 Kg/j	79 %	1 420 mg/l	98 %	8,9 Kg/j	33 mg/l
MES	168 Kg/j		670 mg/l	99 %	2,1 Kg/j	7,9 mg/l
NGL	32 Kg/j		123 mg/l	88 %	4 Kg/j	15,9 mg/l
NTK	31,5 Kg/j		121 mg/l	87 %	4,2 Kg/j	15,8 mg/l
PT	3,6 Kg/j		14,1 mg/l	93 %	0,3 Kg/j	1,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540257V002