


Système d'assainissement 2022

SAINT JULIEN EN BORN (BOURG)



Station : SAINT JULIEN EN BORN (BOURG)

Code Sandre	0540266V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SAINT JULIEN EN BORN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	août 1975
Date de mise hors service	juillet 2002
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	112 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	120 Kg/j
Débit nominal temps sec	300 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	359 021, 6 339 656 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de la Péтуille

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Saint-Julien-en-Born depuis 2002

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en July-2002

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540266V003 ST JULIEN EN BORN

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	510 m3/j	28 %			540 m3/j	
DBO5	166 Kg/j	25 %	297 mg/l	98 %	4 Kg/j	7 mg/l
DCO	400 Kg/j	31 %	750 mg/l	95 %	21,1 Kg/j	38 mg/l
MES	189 Kg/j		350 mg/l	97 %	5,3 Kg/j	8,4 mg/l
NGL	49 Kg/j		96 mg/l	82 %	9,1 Kg/j	18 mg/l
NTK	49 Kg/j		94 mg/l	82 %	8,6 Kg/j	17,2 mg/l
PT	5,8 Kg/j		11,2 mg/l	62 %	2,2 Kg/j	4,4 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540266V001>