


Système d'assainissement 2022

ST JUSTIN

Réseau de type Séparatif



Station : ST JUSTIN

Code Sandre	0540267V001
Nom du maître d'ouvrage	S.I.V.U. DU NORD EST LANDAIS
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1986
Date de mise hors service	juin 2009
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	30 Kg/j
Charge nominale DCO	60 Kg/j
Charge nominale MES	35 Kg/j
Débit nominal temps sec	75 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage, Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	441 014, 6 325 342 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Douze

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2009, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).