


Système d'assainissement 2022

ST MAURICE SUR ADOUR



Station : ST MAURICE SUR ADOUR

Code Sandre	0540275V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SAINT MAURICE SUR ADOUR
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	décembre 1987
Date de mise hors service	janvier 2010
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	350 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	19 Kg/j
Charge nominale DCO	38 Kg/j
Charge nominale MES	21 Kg/j
Débit nominal temps sec	52 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage, Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	421 036, 6 305 305 - Coordonnées du centroïde de la commune
Milieu récepteur	Rivière - null

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Saint-Maurice-sur-Adour depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en January-2010

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540275V002 SAINT MAURICE SUR L'ADOUR 2

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	49 m3/j	10 %			36 m3/j	
DBO5	15,1 Kg/j	42 %	310 mg/l	98 %	0,4 Kg/j	9,9 mg/l
DCO	34 Kg/j	48 %	710 mg/l	91 %	3 Kg/j	82 mg/l
MES	15,6 Kg/j		320 mg/l	98 %	0,2 Kg/j	6,9 mg/l
NGL	4,9 Kg/j		100 mg/l	52 %	2,4 Kg/j	65 mg/l
NTK	4,9 Kg/j		100 mg/l	83 %	0,8 Kg/j	23,1 mg/l
PT	0,5 Kg/j		10,7 mg/l	48 %	0,3 Kg/j	7,4 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540275V001>