



Système d'assainissement 2022

ST PAUL LES DAX

Réseau de type Mixte



Station : ST PAUL LES DAX

Code Sandre	0540279V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SAINT PAUL LES DAX
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1979
Date de mise hors service	janvier 2009
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	13 600 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	816 Kg/j
Charge nominale DCO	1 632 Kg/j
Charge nominale MES	952 Kg/j
Débit nominal temps sec	3 330 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Filtration à bande, Stabilisation aérobie
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	372 285, 6 299 974 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Poustagnac

Observations SDDE

Systeme de collecte

Aucune observation

Station d'epuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2009, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).