Système d'assainissement 2022
SAMADET (BEYOY est)





Station : SAMADET (BEYOY est)

Code Sandre	**0540286V002**
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU TURSAN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juillet 1967
Date de mise hors service	février 2012
Niveau de traitement	Primaire décantation (Décanteur Primaire
Capacité	135 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	7 Kg/j
Charge nominale DCO	14 Kg/j
Charge nominale MES	11 Kg/j
Débit nominal temps sec	27 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage, Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	418 215, 6 287 480 - Coordonnées du centroïde de la commune
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en February-2012

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540286V005 SAMADET (communale N°2)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	96 m3/j	58 %			111 m3/j	
DBO5	12 Kg/j	18 %	125 mg/l	98 %	0,2 Kg/j	2,2 mg/l
DCO	35 Kg/j	27 %	370 mg/l	86 %	4,8 Kg/j	43 mg/l
MES	11,5 Kg/j		120 mg/l	97 %	0,3 Kg/j	2,8 mg/l
NGL	5,3 Kg/j		55 mg/l	96 %	0,2 Kg/j	2,1 mg/l
NTK	5,2 Kg/j		55 mg/l	96 %	0,2 Kg/j	1,7 mg/l
PT	0,5 Kg/j		5,2 mg/l	48 %	0,3 Kg/j	2,3 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540286V002