

Système d'assainissement 2022

SAUGNAC ET MURET



Station : SAUGNAC ET MURET

Code Sandre	0540295V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Date de mise en service	juillet 2014
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	60 Kg/j
Charge nominale DCO	120 Kg/j
Charge nominale MES	90 Kg/j
Débit nominal temps sec	150 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	396 126, 6 374 779 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Sagnac-et-Muret depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

5 postes de relevage dont 2 télésurveillés.

Station d'épuration

Pour raisons de service, nous n'avons pas effectué de visite cette année sur cette station.

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	42 m3/j	28 %			40 m3/j	
DBO5	10,8 Kg/j	18 %	260 mg/l	88 %	1,3 Kg/j	33 mg/l
DCO	29,3 Kg/j	24 %	700 mg/l	79 %	6,3 Kg/j	155 mg/l
MES	11,3 Kg/j		270 mg/l	92 %	0,9 Kg/j	23,5 mg/l
NGL	4,2 Kg/j		100 mg/l	23 %	3,2 Kg/j	79 mg/l
NTK	4,1 Kg/j		100 mg/l	40 %	2,5 Kg/j	61 mg/l
PT	0,4 Kg/j		10,6 mg/l	11,2 %	0,4 Kg/j	9,7 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540295V001>