



Système d'assainissement 2022

VICQ D'AURIBAT

Réseau de type Unitaire



Station : VICQ D'AURIBAT

Code Sandre	0540324V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	novembre 2007
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	180 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	10,8 Kg/j
Charge nominale DCO	21,6 Kg/j
Charge nominale MES	12,6 Kg/j
Débit nominal temps sec	27 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	389 612, 6 306 271 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

1 poste de relevage : au moment de notre passage (août), les 2 charnières et les vérins pour louverture de la plaque de couverture navaient toujours pas été réparés (déjà signalé).

Station d'épuration

Lors de notre visite, du liseron était présent en quantité importante, ce qui perturbe le développement des roseaux sur les filtres.

Ces derniers avaient été faucardés fin janvier et évacués vers le centre de compostage Thalie à Campet-et-Lamolère.

Un curage des filtres est prévu en 2023.

Le rejet des effluents traités seeffectuait vers le fossé mais à un débit nettement inférieur à celui que lon observe habituellement sur cette station.

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	9 m3/j	33 %			7 m3/j	
DBO5	2,5 Kg/j	23 %	280 mg/l	91 %	0,2 Kg/j	31,5 mg/l
DCO	6,2 Kg/j	29 %	690 mg/l	83 %	1 Kg/j	150 mg/l
MES	1,4 Kg/j		150 mg/l	96 %	0,1 Kg/j	7,9 mg/l
NGL	1 Kg/j		110 mg/l	48 %	0,5 Kg/j	73 mg/l
NTK	1 Kg/j		110 mg/l	49 %	0,5 Kg/j	71 mg/l
PT	0,1 Kg/j		11,1 mg/l	70 %	0 Kg/j	4,3 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540324V001>