

Système d'assainissement 2022

VIELLE SOUBIRAN 2

Réseau de type Séparatif



Station : VIELLE SOUBIRAN 2

Code Sandre	0540327V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 2011
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	200 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	12 Kg/j
Charge nominale DCO	24 Kg/j
Charge nominale MES	18 Kg/j
Débit nominal temps sec	30 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	444 580, 6 332 097 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Launet

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Vielle-Soubiran depuis 2003

Observations SDDE

Système de collecte

1 poste de relevage, télésurveillé.

Station d'épuration

Pour raisons de service, nous n'avons pas effectué de visite cette année sur cette station.

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540327V001 VIELLE SOUBIRAN

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	6 m3/j	20 %			5 m3/j	
DBO5	1,2 Kg/j	10 %	200 mg/l	84 %	0,2 Kg/j	38 mg/l
DCO	2,7 Kg/j	11 %	450 mg/l	75 %	0,7 Kg/j	138 mg/l
MES	0,6 Kg/j		97 mg/l	64 %	0,2 Kg/j	42 mg/l
NGL	0,6 Kg/j		97 mg/l	-19 %	0,7 Kg/j	138 mg/l
NTK	0,6 Kg/j		97 mg/l	85 %	0,1 Kg/j	17 mg/l
PT	0,1 Kg/j		8,3 mg/l	10 %	0 Kg/j	9 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540327V002>