


# Système d'assainissement 2022

## CALIGNAC ZAC du Caudan



### Station : CALIGNAC ZAC du Caudan

<b>Code Sandre</b>	<b>0547045V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	COMMUNE DE CALIGNAC
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	avril 2011
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	115 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	7 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	10,6 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	8,1 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	17 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Filtres plantés
<b>Filières BOUE</b>	
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	491 966, 6 340 906 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - Le Toës

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante	Rendement	Pollution sortante
-----------	--------------------	-----------	--------------------

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547045V001>