



Système d'assainissement 2022

CAUDECOSTE

Réseau de type Séparatif



Station : CAUDECOSTE

Code Sandre	0547060V001
Nom du maître d'ouvrage	AGGLOMERATION D'AGEN
Nom de l'exploitant	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Date de mise en service	juillet 1985
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	600 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	36 Kg/j
Charge nominale DCO	72 Kg/j
Charge nominale MES	42 Kg/j
Débit nominal temps sec	90 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	518 679, 6 337 991 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Brescou

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

95% de Caudecoste depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	85 m3/j	94 %			75 m3/j	
DBO5	72 Kg/j	201 %	850 mg/l	92 %	6 Kg/j	80 mg/l
DCO	230 Kg/j	319 %	2 700 mg/l	88 %	28,5 Kg/j	380 mg/l
MES	107 Kg/j		1 260 mg/l	91 %	9,4 Kg/j	125 mg/l
NGL	14,1 Kg/j		166 mg/l	52 %	6,8 Kg/j	91 mg/l
NTK	14,1 Kg/j		166 mg/l	52 %	6,8 Kg/j	91 mg/l
PT	2,2 Kg/j		26 mg/l	71 %	0,6 Kg/j	8,4 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547060V001>