



# Système d'assainissement 2022

## CAUMONT-SUR-GARONNE

### Réseau de type Séparatif



## Station : CAUMONT-SUR-GARONNE

Code Sandre	0547061V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	SYNDICAT EAU47 REGIE EAU
Date de mise en service	décembre 2006
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	330 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	19,8 Kg/j
Charge nominale DCO	39,6 Kg/j
Charge nominale MES	29,7 Kg/j
Débit nominal temps sec	50 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	475 853, 6 375 317 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Garonne

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

100% de Caumont-sur-Garonne depuis 2007

### Observations SDDE

#### Système de collecte

Aucune observation

#### Station d'épuration

Aucune observation

#### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	36 m3/j	71 %			39 m3/j	
DBO5	18,2 Kg/j	92 %	510 mg/l	79 %	3,7 Kg/j	97 mg/l
DCO	43 Kg/j	108 %	1 200 mg/l	73 %	11,5 Kg/j	298 mg/l
MES	19,2 Kg/j		540 mg/l	85 %	2,9 Kg/j	75 mg/l
NGL	4,6 Kg/j		128 mg/l	13,8 %	3,9 Kg/j	102 mg/l
NTK	4,6 Kg/j		128 mg/l	24,3 %	3,5 Kg/j	90 mg/l
PT	0,4 Kg/j		12,3 mg/l	15,9 %	0,4 Kg/j	9,6 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2022

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547061V001>