Système d'assainissement 2022
COCUMONT
Réseau de type Séparatif





Station : COCUMONT

Code Sandre	**0547068V002**
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX GARONNE GASCOGNE
Nom de l'exploitant	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Date de mise en service	janvier 2015
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	510 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	30,6 Kg/j
Charge nominale DCO	61,2 Kg/j
Charge nominale MES	45,9 Kg/j
Débit nominal temps sec	89 m3/j
Débit nominal temps pluie	197 m3/j
Filières EAU	File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Disques biologiques, Filtres plantés
Filières BOUE	File 1: Filtres plantés (autres)
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	463 526, 6 377 056 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Cocumont depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0547068V001 COCUMONT

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	45 m3/j	23 %			45 m3/j	
DBO5	10,3 Kg/j	34 %	229 mg/l	93 %	0,7 Kg/j	16 mg/l
DCO	24,5 Kg/j	40 %	540 mg/l	70 %	7,3 Kg/j	163 mg/l
MES	7,2 Kg/j		160 mg/l	85 %	1,1 Kg/j	24 mg/l
NGL	3,9 Kg/j		87 mg/l	82 %	0,7 Kg/j	15,6 mg/l
NTK	3,9 Kg/j		87 mg/l	83 %	0,7 Kg/j	15 mg/l
PT	0,4 Kg/j		8,5 mg/l	-42,1 %	0,6 Kg/j	12,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547068V002