



Système d'assainissement 2022

COLAYRAC ST CIRQ

Réseau de type Mixte



Station : COLAYRAC ST CIRQ

Code Sandre	0547069V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	LYONNAISE DES EAUX FRANCE
Date de mise en service	juillet 1977
Date de mise hors service	novembre 2010
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	60 Kg/j
Charge nominale DCO	120 Kg/j
Charge nominale MES	70 Kg/j
Débit nominal temps sec	155 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	504 726, 6 350 047 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Garonne

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2010, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).