Système d'assainissement 2022
FEUGAROLLES
Réseau de type Séparatif



Station : FEUGAROLLES

Code Sandre	**0547097V001**
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	SYNDICAT EAU47 REGIE EAU
Date de mise en service	janvier 2010
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	350 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	21 Kg/j
Charge nominale DCO	42 Kg/j
Charge nominale MES	31,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	52 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	487 598, 6 350 268 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

81% de Feugarolles depuis 2022

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	34 m3/j	65 %			18,6 m3/j	
DBO5	12,6 Kg/j	60 %	370 mg/l	96 %	0,5 Kg/j	26,8 mg/l
DCO	28,1 Kg/j	67 %	830 mg/l	91 %	2,4 Kg/j	130 mg/l
MES	8,1 Kg/j		239 mg/l	93 %	0,5 Kg/j	29 mg/l
NGL	2,9 Kg/j		87 mg/l	62 %	1,1 Kg/j	60 mg/l
NTK	2,9 Kg/j		87 mg/l	62 %	1,1 Kg/j	60 mg/l
PT	0,3 Kg/j		7,9 mg/l	9,3 %	0,2 Kg/j	13,2 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547097V001