Système d'assainissement 2022
FEUGAROLLES (Meneaux)
Réseau de type Séparatif



Station : FEUGAROLLES (Meneaux)

Code Sandre	**0547097V002**
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2022
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	80 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	4,8 Kg/j
Charge nominale DCO	10,8 Kg/j
Charge nominale MES	7,2 Kg/j
Débit nominal temps sec	9,6 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	489 862, 6 352 237 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	11 m3/j	115 %			11 m3/j	
DBO5	4,2 Kg/j	87 %	380 mg/l	96 %	0,2 Kg/j	14,8 mg/l
DCO	8,6 Kg/j	80 %	780 mg/l	87 %	1,1 Kg/j	102 mg/l
MES	1,1 Kg/j		99 mg/l	76 %	0,3 Kg/j	23,7 mg/l
NGL	1 Kg/j		89 mg/l	21,3 %	0,8 Kg/j	70 mg/l
NTK	1 Kg/j		89 mg/l	73 %	0,3 Kg/j	23,6 mg/l
PT	0,1 Kg/j		9,1 mg/l	10 %	0,1 Kg/j	8,2 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547097V002