



Système d'assainissement 2022

GALAPIAN

Réseau de type Séparatif



Station : GALAPIAN

Code Sandre	0547107V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE
Date de mise en service	août 2002
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	220 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	13,2 Kg/j
Charge nominale DCO	26 Kg/j
Charge nominale MES	19,8 Kg/j
Débit nominal temps sec	33 m3/j
Débit nominal temps pluie	100 m3/j
Filières EAU	File 1: Filtres à sables, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	494 005, 6 358 879 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Tort

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Galapian depuis 2002

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	11 m3/j	11 %			11 m3/j	
DBO5	5,4 Kg/j	41 %	490 mg/l	96 %	0,2 Kg/j	17,3 mg/l
DCO	24,4 Kg/j	94 %	2 220 mg/l	95 %	1,1 Kg/j	102 mg/l
MES	3 Kg/j		270 mg/l	93 %	0,2 Kg/j	19,1 mg/l
NGL	1,5 Kg/j		133 mg/l	50 %	0,7 Kg/j	66 mg/l
NTK	1,5 Kg/j		132 mg/l	72 %	0,4 Kg/j	36 mg/l
PT	0,2 Kg/j		15,5 mg/l	41 %	0,1 Kg/j	9,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547107V001>