

Système d'assainissement 2022

LAFOX

Réseau de type Séparatif



Station : LAFOX

Code Sandre	0547128V001
Nom du maître d'ouvrage	S.I.V.O.M. DE LA REGION EST D'AGEN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	novembre 1975
Date de mise hors service	février 2003
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	2 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	120 Kg/j
Charge nominale DCO	240 Kg/j
Charge nominale MES	180 Kg/j
Débit nominal temps sec	300 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	515 299, 6 343 919 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Séoune

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2003, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).