# Système d'assainissement 2022
# LAYRAC (ZAC de la roubiague)







## Station : LAYRAC (ZAC de la roubiague)

| | |
|---|---|
| **Code Sandre** | **0547145V003** |
| **Nom du maître d'ouvrage** | AGGLOMERATION D'AGEN |
| **Nom de l'exploitant** | COMMUNAUTE AGGLOMERATION D'AGEN |
| **Date de mise en service** | décembre 2005 |
| **Date de mise hors service** | - |
| **Niveau de traitement** | - |
| **Capacité** | - |
| **Charge nominale DBO5** | - |
| **Charge nominale DCO** | - |
| **Charge nominale MES** | - |
| **Débit nominal temps sec** | - |
| **Débit nominal temps pluie** | - |
| **Filières EAU** | |
| **Filières BOUE** | |
| **Filières ODEUR** | |
| **Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)** | 512 520, 6 336 965 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| **Milieu récepteur** | Rivière - null |

# Observations SDDE

## Système de collecte

Aucune observation

## Station d'épuration

Aucune observation

## Sous produits

Aucune observation

# Données chiffrées

## Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 4,2 m3/j | | | | 4,2 m3/j | |
| DCO | 1,4 Kg/j | | 330 mg/l | 98 % | 0 Kg/j | 7,1 mg/l |
| MES | 0,9 Kg/j | | 219 mg/l | 98 % | 0 Kg/j | 4,6 mg/l |
| NGL | 0,1 Kg/j | | 19 mg/l | 75 % | 0 Kg/j | 4,8 mg/l |

# Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547145V003