Système d'assainissement 2022
LUSIGNAN PETIT
Réseau de type Séparatif





Station : LUSIGNAN PETIT

Code Sandre	**0547154V001**
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE
Date de mise en service	janvier 2006
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	9 Kg/j
Charge nominale DCO	18 Kg/j
Charge nominale MES	10,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	22 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	502 591, 6 355 353 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	23,1 m3/j	105 %			25,1 m3/j	
DBO5	4,6 Kg/j	51 %	201 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	3 mg/l
DCO	12,4 Kg/j	69 %	540 mg/l	97 %	0,4 Kg/j	16 mg/l
MES	5,5 Kg/j		240 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	2 mg/l
NGL	1,9 Kg/j		83 mg/l	25,8 %	1,4 Kg/j	56 mg/l
NTK	1,9 Kg/j		83 mg/l	98 %	0 Kg/j	1,6 mg/l
PT	0,2 Kg/j		9,1 mg/l	-0,8 %	0,2 Kg/j	8,4 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547154V001