



Système d'assainissement 2022

MONSEGUR

Réseau de type Séparatif



Station : MONSEGUR

Code Sandre	0547178V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE
Date de mise en service	juin 2005
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	130 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	8 Kg/j
Charge nominale DCO	16 Kg/j
Charge nominale MES	12 Kg/j
Débit nominal temps sec	20 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	530 798, 6 378 081 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Dounech

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	4 m3/j	20 %			4 m3/j	
DBO5	4 Kg/j	50 %	990 mg/l	90 %	0,4 Kg/j	100 mg/l
DCO	15,1 Kg/j	94 %	3 800 mg/l	90 %	1,5 Kg/j	380 mg/l
MES	6,8 Kg/j		1 700 mg/l	90 %	0,7 Kg/j	170 mg/l
NTK	0,9 Kg/j		230 mg/l	65 %	0,3 Kg/j	80 mg/l
PT	0,1 Kg/j		32 mg/l	38 %	0,1 Kg/j	20 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547178V001>