Système d'assainissement 2022
MONTAURIOL
Réseau de type Séparatif





Station : MONTAURIOL

Code Sandre	**0547183V001**
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE
Date de mise en service	juin 2003
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	9 Kg/j
Charge nominale DCO	18 Kg/j
Charge nominale MES	11 Kg/j
Débit nominal temps sec	20 m3/j
Débit nominal temps pluie	50 m3/j
Filières EAU	File 1: Filtres à sables, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	507 977, 6 393 967 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	6 m3/j	12 %			6 m3/j	
DBO5	1,9 Kg/j	21 %	320 mg/l	90 %	0,2 Kg/j	32 mg/l
DCO	4,2 Kg/j	23 %	700 mg/l	90 %	0,4 Kg/j	70 mg/l
MES	2,6 Kg/j		430 mg/l	90 %	0,3 Kg/j	43 mg/l
NTK	0,5 Kg/j		88 mg/l	64 %	0,2 Kg/j	31,6 mg/l
PT	0,1 Kg/j		8,3 mg/l	40 %	0 Kg/j	5 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547183V001