



Système d'assainissement 2022

MONTPEZAT

Réseau de type Séparatif



Station : MONTPEZAT

Code Sandre	0547190V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	janvier 1985
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	400 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	24 Kg/j
Charge nominale DCO	48 Kg/j
Charge nominale MES	36 Kg/j
Débit nominal temps sec	60 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien, Lagunage de finition
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	502 391, 6 363 658 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Montpezat depuis 1998

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	11 m3/j	18 %			11 m3/j	
DBO5	4,1 Kg/j	17 %	370 mg/l	86 %	0,6 Kg/j	53 mg/l
DCO	13,6 Kg/j	28 %	1 240 mg/l	73 %	3,7 Kg/j	340 mg/l
MES	12,1 Kg/j		1 100 mg/l	87 %	1,5 Kg/j	140 mg/l
NGL	1,5 Kg/j		139 mg/l	61 %	0,6 Kg/j	54 mg/l
NTK	1,5 Kg/j		139 mg/l	68 %	0,5 Kg/j	45 mg/l
PT	0,2 Kg/j		16,4 mg/l	16,7 %	0,2 Kg/j	13,6 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne ([http ://adour-garonne.eaufrance.fr](http://adour-garonne.eaufrance.fr)).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547190V001>