



# Système d'assainissement 2022

## ST MARTIN PETIT (lotissement Rambaud)

### Réseau de type Unitaire



## Station : ST MARTIN PETIT (lotissement Rambaud)

Code Sandre	0547257V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE
Date de mise en service	janvier 1972
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6 Kg/j
Charge nominale DCO	12 Kg/j
Charge nominale MES	7 Kg/j
Débit nominal temps sec	15 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres à sables
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	468 145, 6 388 449 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	19,1 m3/j	127 %			19,1 m3/j	
DBO5	1,2 Kg/j	21 %	66 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	6,8 mg/l
DCO	3,3 Kg/j	27 %	171 mg/l	90 %	0,3 Kg/j	17,4 mg/l
MES	1,1 Kg/j		59 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	5,8 mg/l
NTK	2,2 Kg/j		115 mg/l	65 %	0,8 Kg/j	40 mg/l
PT	0,2 Kg/j		13,2 mg/l	36 %	0,2 Kg/j	8,4 mg/l

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547257V001>