Système d'assainissement 2022
SAINT-PASTOUR
Réseau de type Séparatif



Station : SAINT-PASTOUR

Code Sandre	**0547265V001**
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT EAU47
Nom de l'exploitant	SAUR
Date de mise en service	janvier 2008
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	250 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	15 Kg/j
Charge nominale DCO	30 Kg/j
Charge nominale MES	22,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	37 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	509 276, 6 379 272 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Saint-Pastour depuis 2008

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	32 m3/j	86 %			32 m3/j	
DBO5	7,5 Kg/j	50 %	234 mg/l	92 %	0,6 Kg/j	18,1 mg/l
DCO	37 Kg/j	124 %	1 160 mg/l	92 %	2,8 Kg/j	89 mg/l
MES	20,5 Kg/j		640 mg/l	96 %	0,7 Kg/j	23,1 mg/l
NGL	4,5 Kg/j		141 mg/l	87 %	0,6 Kg/j	18,4 mg/l
NTK	4,5 Kg/j		141 mg/l	95 %	0,2 Kg/j	6,6 mg/l
PT	0,5 Kg/j		15 mg/l	35 %	0,3 Kg/j	9,7 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547265V001