Système d'assainissement 2022
SAUVAGNAS
Réseau de type Séparatif





Station : SAUVAGNAS

Code Sandre	**0547288V001**
Nom du maître d'ouvrage	AGGLOMERATION D'AGEN
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	juillet 2004
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	260 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	15,6 Kg/j
Charge nominale DCO	31,2 Kg/j
Charge nominale MES	23,4 Kg/j
Débit nominal temps sec	39 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	519 396, 6 352 783 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Sauvagnas depuis 2004

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1,4 m3/j	4 %			1,4 m3/j	
DBO5	1,4 Kg/j	9 %	1 000 mg/l	99 %	0 Kg/j	7,1 mg/l
DCO	4,3 Kg/j	14 %	3 100 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	36 mg/l
MES	1,8 Kg/j		1 260 mg/l	99 %	0 Kg/j	7,1 mg/l
NGL	0,2 Kg/j		150 mg/l	43 %	0,1 Kg/j	86 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		150 mg/l	90 %	0 Kg/j	14,3 mg/l
PT	0 Kg/j		21,4 mg/l	67 %	0 Kg/j	7,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0547288V001